

Додаток 1

до Правил підготовки теплових господарств
до опалювального періоду

АКТ

стану готовності теплового господарства
до роботи в опалювальний період 2026-2027 років

№ 9

"02" "07" 2026 року

Комунінальний заклад "Ліцей № 26" Каміщенської міської ради
(назва закладу освіти)

Комісія у складі: Представник управління Держенергонагляду у Дніпропетровській обл.
Віталій Тогінцев

(голова і члени комісії із зазначенням посади)

призначена розпорядчим документом Ліцей № 26 наказ
(найменування органу, який видав розпорядчий документ)

від 19.05.2026 з 04.05.26 до 21.05.26, провела перевірку

комунінального закладу Ліцей № 26
(найменування теплового господарства)

та встановила: Ліцей № 26 готовий до роботи в опалювальний
(вказується виконання (невиконання) умов готовності до роботи в
період 2026-2027 р.
опалювальний період відповідно до розділу X Правил)

Заходи щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період:
проведені, виконані в повному обсязі

На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в опалювальний період
2026-2027 р.р. видати із зауваженнями відповідно до розділу X Правил, при неусуненні
яких у встановлений термін акт готовності буде анульований.

Висновок: Комунінальний заклад "Ліцей № 26"
(найменування теплового господарства)

Підготовлено до роботи в опалювальний період і має право на отримання акта
готовності до роботи в опалювальний період*.

Підписи:

Члени комісії:

Інспектор Кам'янського сектору управління
Держенергонагляду у Дніпропетровській обл.

Представник теплопостачального підприємства
(за погодженням) директор психологічної
ЛТ "Дніпропетровська ТЕС"
Старший інспектор адміністративно-
господарського відділу департаменту освіти

Старший інспектор адміністративно-
господарського відділу департаменту освіти

Директор КЗ "Ліцей № 26"

Завідувач господарством КЗ "Ліцей № 26"

Управління
Держенергонагляду
у Дніпропетровській
області

Віталій Тогінцев



Людмила Семенча

Наталія Улибіна
Вікторія Поліщук
Зітмена Сергієн

АКТ
готовності теплового господарства
до роботи в опалювальний період
2026-2027 року

Виданий: АТ «Дніпровська ЖЕЧ»
(найменування об'єкта теплопостачального підприємства)

Назва закладу освіти: КЗ «Ліцей № 26» Кам'янської міської ради,

за адресою: вул. Освітня буд. 29

на підставі акта перевірки від 02.07.2026 N 9
заклад вважається готовим до роботи в опалювальний
період 2026-2027 рр.

заклад вважається готовим до роботи в опалювальний період 2026-2027 рр.

Підписи:

Члени комісії:

Інспектор Кам'янського сектору управління
Держенергонагляду у Дніпропетровській обл.

Представник теплопостачаючого підприємства
(за погодженням) директор механізму
АТ «Дніпровська ЖЕЧ»

Старший інспектор адміністративно-
господарського відділу департаменту освіти

Старший інспектор адміністративно-
господарського відділу департаменту освіти

Директор КЗ «Ліцей № 26»

Відповідальна особа за підготовку закладу
до опалювального сезону (від споживача)

Управління
Держенергонагляду
у Дніпропетровській
області

Віталій ТОГНЦЕВ

Віталій Рижов

Подмила Семенча

Наталія Улибіна

Вікторія Голосейкіна

Гетмана Сергій

Додаток 1
до Правил підготовки
теплових господарств
до опалювального періоду

АКТ

готовності до опалювального періоду 2026-2027 р.р.

02 " 07 2026 року

Назва закладу освіти Комунальний заклад "Ліцей №26"
складений представником ДП "Дніпропетровська ЖЕЧ"
(назва теплопостачальної організації)

в особі _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі Зависна Сребрінен Л.О.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою: вул. Соборне буд. 29
найменування об'єкта Комунальний заклад "Ліцей №26"
особистий рахунок № _____ до опалювального сезону 2026-2027 року.

Теплове навантаження: опалення 0,237811 Гкал/год;
ГВП _____ Гкал/год;
вентиляція _____ Гкал/год;
технологія _____ Гкал/год.

Температурний графік

1. Результати випробувань

№ з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/см ²)	Зниження тиску, МПа (кгс/см ²)	Тривалість випробування, хвилин	Примітки
1	Теплова мережа споживача	5,0	—		
2	Тепловий вузол	6,0	0,08	15	
3	Водопідігрівники	ЦО ГВП	— —		
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	—	—		

2. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи

Очистка та промивка виконана

Водопідігрівників Водопідігрівники відсутні

Вентиляційно-калориферного обладнання

Відсутнє

Під час огляду зроблено зауваження:

Без зауважень

Представник теплопостачальної організації
(за погодженням) Директор, технічний
м.п. ДП "Дніпропетровська ЖЕЧ"

Інспектор Кам'янського сектору управління
Держенергонагляду у Дніпропетровській обл.
М.П.



Управління
Держенергонагляду
у Дніпропетровській
обл.
ПІБасті

Віталій Тогінцев
ПІБ

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав
" " 2026 рік